

Installationsattest

für Projektierung, Installation und Inbetriebnahme
der Löschwasseranlage „Nass“ / „Nass-Trocken“ / „Trocken“

Im Objekt: _____

Wir bestätigen, dass die eingebaute Löschwasseranlage, deren Bestandteile und die Montage den Anforderungen der TRVB 128 S / 2012 / 2022 sowie den einschlägigen Normen und Gesetzen entsprechen.

Im Fall einer Löschwasserleitung „Trocken“: Das Fluchtniveau des Objektes beträgt nicht mehr als 22 m und die Länge der Strecke von der Einspeisestelle zur ungünstigst gelegenen Entnahmestelle nicht mehr als 150 m ; Andernfalls wurde eine hydraulische Berechnung gemäß Richtlinie angestellt .

Die Löschwasseranlage wurde vom Montagepersonal in Betrieb genommen, auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und dem Betreiber übergeben.

Frau / Herr _____ wurde mit der Bedienung der Löschwasseranlage vertraut gemacht. Ihr/Ihm wurden die Bedienungsanleitung, die Pläne, die Dokumentation und das Kontrollbuch übergeben.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung

Name des Unterfertigten

