

Journal für Löschwassieranlagen

gemäß TRVB 128 S
Löschwassieranlagen „nass“ und „trocken“

Das Journal für Löschwassieranlagen dient dem Betreiber zur Erfassung der regelmäßigen Prüfungen.

Vierteljährliche Prüfung (jährlich bei Wohnhäusern bis einschließlich Gebäudeklasse 5)

Alle bei den vierteljährlichen Prüfungen festgestellten Mängel sind umgehend instand setzen zu lassen.

- Freihaltung und Kennzeichnung
- Vorhandensein der Blindkupplungen
- Gängigkeit der Absperrschieber und Türverschlüsse
- Geschlossenheit von Ventilen
- Prüfung der Zugänglichkeit

Jährliche Prüfung

Mindestens einmal jährlich müssen zusätzlich zu den vierteljährlichen Prüfungen die Löschwassieranlagen von einer unterwiesenen Person den nachfolgenden Prüfungen unterzogen werden. Die Durchführung der jährlichen Prüfung inklusive allfälliger Mängel ist im Kontrollbuch einzutragen.

- Augenscheinliche Prüfung der Löschwasserleitung auf Undichtigkeiten
- Augenscheinliche Prüfung der Sicherungseinrichtung
- Prüfung der Funktionsfähigkeit der Entleerungseinrichtungen
- Prüfung der Funktionsfähigkeit und Dichtheit von Absperreinrichtungen
- Vorhandensein eines aktuellen Instandhaltungsberichtes für die Schlauchhaspeln gemäß EN 671-3
- Vorhandensein eines aktuellen Instandhaltungsberichtes für die Druckerhöhungsanlage
- Vorhandensein eines aktuellen Instandhaltungsberichtes für die Sicherheitsstromversorgung
- Vorhandensein eines aktuellen Instandhaltungsberichtes für die Füll- und Entleerungsstation
- Vorhandensein eines aktuellen Instandhaltungsberichtes für die Rohr und Systemtrenner



